

4.1 Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства

Объекты электросетевого хозяйства	% износа в 2023г.	% износа в 2024г.	Разница %
ГС Стерлитамак			
Воздушные линии 110кВ	24	24	
Воздушные линии 6-10кВ	34,71	34,72	0,01
Воздушные линии 0,4кВ	27,37	27,62	0,25
Кабельные линии 6-10кВ	46,52	46,53	0,01
Кабельные линии 0,4кВ	46,59	46,66	0,07
Оборудование ТП 110кВ	43	43	0
Оборудование ТП и КТПН	43,18	43,21	0,03
ГС Салават			
Воздушные линии 6-10кВ	16,1	16,33	0,23
Воздушные линии 0,4кВ	11,67	12,28	0,61
Кабельные линии 6-10кВ	48,35	48,38	0,03
Кабельные линии 0,4кВ	49,19	49,21	0,02
Оборудование ТП и КТПН	44,17	44,26	0,09
ГС Ишимбай			
Воздушные линии 6-10кВ	37,95	38,03	0,08
Воздушные линии 0,4кВ	22,37	22,7	0,33
Кабельные линии 6-10кВ	45	45,02	0,02
Кабельные линии 0,4кВ	46,71	46,76	0,05
Оборудование ТП и КТПН	49,68	49,74	0,06