

Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации за 2025г.

ООО «Автоматизация Системы Технологии»

(наименование сетевой организации (подразделения/филиала))

Показатель	Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( $P_n$ )	0,0066
Объем недоотпущенной электрической энергии ( $P_{ens}$ ), МВт	72,95
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ( $P_{saidi}$ )	0,76527
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ( $P_{saifi}$ )	0,43022
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ( $P_{тпр}$ )	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями ( $P_{тсо}$ )	0,8977
Плановое значение показателя $P_n$ , $P_n^{пл}$	3,1401
Плановое значение показателя $P_{тпр}$ , $P_{тпр}^{пл}$	1
Плановое значение показателя $P_{тсо}$ , $P_{тсо}^{пл}$	1
Плановое значение показателя $P_{ens}$ , $P_{ens}^{пл}$	0
Плановое значение показателя $P_{saidi}$ , $P_{saidi}^{пл}$	0
Плановое значение показателя $P_{saifi}$ , $P_{saifi}^{пл}$	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над}$	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над1}$	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над2}$	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач}$ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	-
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач1}$ (для территориальной сетевой организации)	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач2}$ (для территориальной сетевой организации)	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач3}$ (для территориальной сетевой организации)	0

Технический директор

Начальник АЦ

Салынов Н.В.

Темляков А.В.