

Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии.

ООО «Автоматизация Системы Технологии»

Максимальное за расчетный период 2025г. число точек присоединения	50446
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. ($T_{пр}$)	332,51
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Π_n)	0,0066

Технический директор

Начальник АЦ

Салынов Н.В.

Темляков А.В.